



2 設備機器(GHP)保守点検 業務仕様書(新講義棟)  
 【設備機器種別】 ガスヒートポンプ式パッケージエアコン

種別	品名	設置場所	設置台数	作業台数		点検回数	室外機 点検内容
				一般点検	オイルメンテナンス		
室外機	GHP-21A	D棟	1	1	0	1回/年	【オイルメンテ】 ・ オイル、燃料漏れ等の確認・交換 ・ オイルフィルタの交換 ・ エアーエレメント交換 ・ 点火プラグ交換 ・ 換気ドレンフィルター交換 ・ Vベルト交換
	GHP-21B		1	1	0		
	GHP-23A		1	1	0		
	GHP-23B		1	1	0		
	GHP-25		1	1	0		
	GHP-26		1	1	0		
	GHP-27		1	1	0		
室内機	GHP21-1~4 (床置)	D棟	4	4		2回/年	・ タイミング調整 ・ 試運転調整 【点検項目】 ・ 外観点検 ・ 電圧、電流測定 ・ 冷媒ガス漏れ検査 ・ 上記点検項目の確認・調整 ・ 冷却水量の確認 ・ 異音、振動確認 ・ 制御盤内端子確認、増締め
	GHP21-5~8 (高天井カセット)		4	4			
	GHP21-9 (壁掛型)		1	1			
	GHP21-10~13 (天井隠蔽型)		4	4			
	GHP21-14 (カセット型)		1	1			
室外機	GHP-1、2	B棟	2	1	1	1回/年	室内機 点検内容
室内機	GHP-1~16 (天井吊型)	B棟	17	17		2回/年	【室内機】 ・ フィルター清掃 ・ 外観点検
							※室内機・室外機とも上記以外にもメーカーが推奨する点検保守仕様に基づき点検すること。

2 設備機器(GHP)保守点検 業務仕様書(図書館)  
 【設備機器種別】 ガスヒートポンプ式パッケージエアコン

種 別	品 名	設置場所	設置台数	作業台数		点検回数	室外機 点検内容
				一般点検	オイルメンテナンス		
室外機	GHP-1	L棟	1	1	0	1回/年	【オイルメンテ】 ・ オイル、燃料漏れ等の確認・交換 ・ オイルフィルタの交換 ・ エアーエレメント交換 ・ 点火プラグ交換 ・ 換気ドレンフィルター交換 ・ Vベルト交換 ・ タイミング調整 ・ 試運転調整 【点検項目】 ・ 外観点検 ・ 電圧、電流測定 ・ 冷媒ガス漏れ検査 ・ 上記点検項目の確認・調整
	GHP-2		1	1	0		
	GHP-3		1	1	0		
	GHP-4		1	1	0		
	GHP-5		1	1	0		
	GHP-6		1	1	0		
	GHP-7		1	1	0		
	GHP-8		1	0	1		
	GHP-9		1	1	0		
	GHP-10		1	1	0		
	GHP-11		1	1	0		
	GHP-12		1	1	0		
	GHP-13		1	1	0		
	GHP-14		1	1	0		
室内機	GHP1-1	L棟	9	9		2回/年	・ 冷却水量の確認 ・ 異音、振動確認 ・ 制御盤内端子確認、増締め 室内機 点検内容 【室内機】 ・ フィルター清掃 ・ 外観点検 ※室内機・室外機とも上記以外にもメーカーが推奨する点検保守仕様に基づき点検すること。
	GHP2-1		4	4			
	GHP3-1~7		9	9			
	GHP-4-1		10	10			
	GHP5-1~7		14	14			
	GHP6-1~4		10	10			
	GHP7-1~3		10	10			
	GHP8-1~2		3	3			
	GHP9-1		4	4			
	GHP10-1		4	4			
	GHP11-1~6		12	12			
	GHP12-1~2		4	4			
	GHP13-1~2		3	3			
	GHP14-1~2		2	2			

2 設備機器(GHP)保守点検 業務仕様書(多目的ホール)  
 【設備機器種別】 ガスヒートポンプ式パッケージエアコン

種 別	品 名	設置場所	設置台数	作業台数		点検回数	室外機 点検内容
				一般点検	オイルメンテナンス		
室外機	GHP-1	多目的 ホール	1	1	0	1回/年	【オイルメンテ】
	GHP-2		1	1	0		・ オイル、燃料漏れ等の確認・交換
	GHP-3		1	1	0		・ オイルフィルタの交換
	GHP-4		1	1	0		・ エアーエレメント交換
	GHP-5		1	1	0		・ 点火プラグ交換
室内機	GHP1-1 (床置隠蔽型)	多目的 ホール	8	8		2回/年	・ 換気ドレンフィルター交換
	GHP2-1 (天井隠蔽型)		2	2			・ Vベルト交換
	GHP2-2 (天井隠蔽型)		6	6			・ タイミング調整
							・ 試運転調整
							【点検項目】
							・ 外観点検(熱交フィン、ケーシング等)
							・ 電圧、電流測定
							・ 冷媒ガス漏れ検査
							・ 上記点検項目の確認・調整
							・ 冷却水量の確認
							・ 異音、振動確認
							・ 制御盤内端子確認、増締め
							室内機 点検内容
							【室内機】
							・ フィルター清掃
							・ 外観点検
							※室内機・室外機とも上記以外にもメーカーが推奨する点検保守仕様に基づき点検すること。

3 設備機器(その他機器)保守点検 業務仕様書

【設備機器種別】

種別	品名	メーカー 規格	設置場所	設置台数	作業台数	点検回数	点検内容
					点検		
ポンプ関係	自動給水装置	エバラ 50BNBMd53.7	A棟	1	1	1回/年	<b>【ポンプ設備】</b> ・ 外観目視点検 ・ 異音、異臭、振動、漏れ損傷の有無 ・ メカ及びグランドシール部 点検調整(グランド滴下) ・ 吸込、吐出圧確認  ・ カップリングの損傷、芯ずれ点検 ・ 潤滑油点検、交換  ※ 上記以外にもメーカーが推奨する点検保守仕様に基づき点検すること。
	オイルポンプ	エバラ 32RQG5.4B		2	2		
	汚水水中ポンプ	エバラ 65DV42.2		2	2		
	自動給水装置	エバラ 50BN B E3.7A	C棟	1	1		
	温水ポンプ	エバラ 65X50FS2E51.5E		1	1		
	冷温水ポンプ	エバラ 65X50FS2E52.2E		1	1		
	冷温水ポンプ	エバラ 65X50FS2E51.5E		1	1		
	オイルギアポンプ	エバラ 15BPF0.4		2	2		
	冷却ポンプ	エバラ 65X50FS2E51.5E		1	1		
	冷却ポンプ	川本製作所 GEH655M2ME1.5		1	1		
	冷却水ポンプ	川本製作所 GEH655M2ME2.2	2	2			
	冷温水ポンプ	エバラ 80LPD53.7	学生会館	1	1		
	冷却水ポンプ	エバラ 80X65HS2G55.5		1	1		
	補給水ポンプ	エバラ 20HPSR5.15	D棟	1	1		
	湧水ポンプ	0.25kw		2	2		
	排水槽ユニット	3.7Kw		2	2		
	給水ポンプユニット	川本 KFE40P1.1	L棟	1	1		
湧水ポンプ	エバラ PD-1	2		2			
排水槽ユニット	エバラ PDU-1	1		1			
排水槽ユニット	エバラ PDU-2	1		1			
湧水ポンプ	PD-1 0.25kw	多目的ホール	2	2			
冷暖房設備	真空温水ヒーター	日本サーモエナー KSAN-300HN	C棟	1	1	2回/年	<b>【冷暖房設備】</b> ・ 冷暖シーズンイン点検整備、清掃 ・ 暖房シーズンイン点検整備、燃焼確認調整 ・ オフシーズン休管対策 ・ 補給機能確認調整、ストレーナー清掃 ・ Vベルトの張り、劣化、プーリーファン点検調整 ・ 各シーズン中巡回点検、調整 (炉内及びバーナー清掃、チューブ内ブラシ洗浄 など) ・ 冷暖房切り替え点検整備、調整 ・ 冷却塔点検 ・ 真空温水ヒーター点検 ・ 冷却塔循環水レジオネラ属菌類 水質検査 各1回/年 ・ 空調冷却塔用水処理薬剤・抗レジオネラ空調冷却水殺菌剤(C棟・学生会館) ・ 各棟室内機 外観点検・フィルター清掃 ・ 全熱交換機 外観点検・フィルター清掃 ※ 上記以外にもメーカーが推奨する点検保守仕様に基づき点検すること。
	冷却ユニット	日立 RCUP900W2B		2	2	2回/年	
	冷却塔	日立 MT-30L1K		2	2	2回/年	
	冷温水発生機	CH-KGH60HU33	学生会館	1	1	2回/年	
	冷却塔	CT-K60EN		1	1	1回/年	
	ファンコイルユニット	FC-1~8・FC-2-1		44	44	2回/年	
	空冷ヒートポンプ エアコン	室外機 冷房能力 10Kw		1	1	1回/年	
		室外機 冷房能力 7.1Kw	1	1	2回/年		
		室内機 AC-1-1~5	5	5			
	全熱交換器	室内機 AC-2-1	1	1	2回/年		
		THX-4F	D棟	22		22	
	EHPヒートポンプ	THX-2C		1	1	2回/年	
		室外機 冷房能力 7.1Kw	L棟	1	1	1回/年	
室内機 (天吊型)		1		1	2回/年		
全熱交換器	THX-1~7・THX2C	28	28	2回/年			
空冷ヒートポンプ エアコン	室内機 EHP-1-1(床置型)	多目的 ホール	1	1	2回/年		

3 設備機器(その他機器)保守点検 業務仕様書

【設備機器種別】

種別	品名	メーカー 規格	設置場所	設置台数	点検回数	点検内容
地下油槽	地下タンク 漏洩検査	灯油 10,000ℓ	A棟	1	1回/年	・ 法定漏洩検査(微圧試験による)      ・ 給油管漏洩検査、送油管漏洩検査
		A重油 7,000ℓ	C棟	1		・ サービスタンク清掃      ・ 返油管漏洩検査、通気管漏洩検査
						・ タンク気相部・液相部漏洩検査
貯水槽	洗浄消毒作業	10m <sup>3</sup>	A棟	1		・ 槽内洗浄消毒作業      ・ 外観、動作確認
		52.5m <sup>3</sup> 中仕切り	C棟	1		・ 法定水質検査 11項目
		FRP-20m <sup>3</sup>	L棟	1		・ 外部廻り清掃

※ 地下タンク漏洩検査における槽内清掃は、別途とする。

4 福利厚生施設 設備機器保守点検 業務仕様書

【設備機器種別】

品名	メーカー 規格	台数	点検回数	点検内容
貯水槽洗浄消毒作業	学生寮(本館) FRP 52.5m <sup>3</sup>	1	1回/年	・ 槽内洗浄消毒作業
	学生宿舎1 FRP 20.0m <sup>3</sup>	1		・ 外部廻り清掃
	学生宿舎2 FRP 32.0m <sup>3</sup>	1		・ 外観、動作確認
	学生宿舎3 FRP 16.0m <sup>3</sup>	1		・ 法定水質検査 11項目
	水質検査 (11項目)	4		

学生宿舎1(ユニバーシティヴィレッジ)  
 学生宿舎2(グローバルヴィレッジ)  
 学生宿舎3(さくらヴィレッジ)